



obec Nová Vieska			
	nárast potreby		
	elektrickej energie	plynu	tepla
návrh	252,0 kVA \equiv 1 x 400 kVA	75,7 m ³ /h	640 kW/h
výhľad	207,2 kVA \equiv 1 x 400 kVA	67,4 m ³ /h	820 kW/h
spolu	459,2 kVA \equiv 2 x 400 kVA	143,1 m ³ /h	1460 kW/h